

# 湛江南粤医院有限公司增加床位扩建项目

## 竣工环境保护验收意见

根据国家、广东省和湛江市有关建设项目竣工环境保护验收管理规定，湛江南粤医院有限公司于 2024 年 4 月 30 日组织召开湛江南粤医院有限公司增加床位扩建项目（以下简称“本项目”）竣工环境保护验收工作会，并成立了验收工作组。验收工作组包括湛江南粤医院有限公司（建设单位）、湛江天和环保有限公司（验收调查单位）、湛江天惠生态环境有限公司（环评单位）等单位代表以及 3 名专家。

验收工作组现场检查项目建设情况及配套环保设施情况，听取了本项目环保执行情况介绍和验收监测报告的汇报，审阅并核实有关材料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于广东省湛江市霞山区椹川大道中 6 号，项目占地面积为 1878.1m<sup>2</sup>，建筑面积为 1375m<sup>2</sup>。本项目建设内容为增设 94 张编制床位，环保治理设施依托原有项目环保治理设施，扩建后湛江南粤医院总编制床位数为 222 张。工程实际投资为 506 万元。

#### 2、环保审批及建设过程

本项目于 2023 年 8 月委托湛江天惠生态环境有限公司编制了《湛江南粤医院有限公司增加床位扩建项目环境影响报告表》，湛江市生态环境局霞山分局于 2023 年 9 月 1 日对本项目以湛环建霞（2023）4 号文予以批复。本项目于 2023 年 9 月 10 日开始工程建设，2023 年 10 月 10 日项目竣工；并于 2023 年 11 月 20 日完成排污许可证重新申请，获得排污证后进行调试。

### 二、工程变动情况

本项目建设内容、建设性质、占地面积、处理规模、执行标准与环评申报和环评批复基本相符，工程无重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （1）废水

本项目废水主要来源于扩建新增的就诊人员在就诊、住院过程中产生的医疗废水

验收组成员签名

(含检验废水)和食堂含油废水。

废水治理措施依托现有项目的废水治理措施。本项目医疗废水经污水处理站处理达标后排入霞山水质净化厂。食堂含油污水经隔油池预处理后排入污水处理站,经处理达标后排入霞山水质净化厂。

## (2) 废气

本项目废气主要为污水处理站废气、检验室废气、食堂油烟废气等。

废气治理措施依托现有项目的废气治理措施。项目污水处理站废气、机动车尾气主要通过加强院内周边绿化,减小对大气环境及周边居民的影响;实验室设有通风橱和专用管道将药品检验废气经过处理后采用专管输送到综合楼顶排气筒排放;食堂油烟废气通过高效静电除油烟装置处理后引至食堂楼顶排放。

## (2) 固体废物

本项目固体废物主要为扩建后增加的医疗废物、污水处理站污泥、办公生活垃圾、食堂厨余垃圾。

本项目医疗废物暂存依托现有医疗废物暂存间,办公生活垃圾、食堂厨余垃圾收集依托现有垃圾桶收集。

①医疗废物经收集后统一暂存于医疗废物暂存间,定期交由湛江市粤绿环保科技有限公司清运处理。

②污水处理站污泥定期清掏并交由湛江市粤绿环保科技有限公司清运处理。

③办公生活垃圾分类收集并交由环卫部门定期清运处理。

④食堂厨余垃圾收集后交由有能力单位清运处理。

## (3) 噪声

污染源:本项目未新增产生噪声的设备,噪声污染源主要为就诊人员嘈杂声。

处理措施:本项目建筑隔声可有效减少人员嘈杂声对周围环境的影响。

## 四、环境保护设施调试效果

### 1、废水

废水污染物的监测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准及霞山水质净化厂接管标准的较严值。

### 2、废气

无组织废气污染物的监测值均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

验收组成员签名:



中表3中大气污染物最高允许浓度标准要求。

### 3、噪声

项目西边场界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求；项目南边、北边、东边场界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

### 4、固体废物

(1) 危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单要求，医疗废物暂存、处置等过程符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定，并由有资质单位清运处理。

(2) 办公生活垃圾交由环卫部门定期清运处理，食堂厨余垃圾交由有处理能力单位清运处理。

### 五、工程建设对环境的影响

本项目按照环评建议及环评批复的要求落实了污染治理设施，其产生的污染物对环境的影响不大。

### 六、验收结论

本项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，落实了项目环评建议及批复意见的要求，废气、废水、厂界噪声排放符合验收执行标准的要求，固体废物得到合法妥善处置，项目的建设和营运对周围环境影响不大。本项目环评批复中的要求得到落实，项目建设符合建设项目环境保护竣工验收条件。验收组经讨论认为本项目已符合竣工环保验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

### 七、本项目通过环保验收后应做好以下工作

1、加强设备及各项污染防治措施的定期检修和维护工作，保证环保治理设施正常运行，确保本项目不对周边环境造成不利影响。

2、建设单位应通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见。



验收组成员签名

### 湛江南粤医院有限公司增加床位扩建项目竣工环境保护验收工作组成员名单

验收工作组成员	姓名	单位	职务/职称	电话	身份证号码	签名
建设单位		湛江南粤医院有限公司	科长			
验收调查单位		湛江天和环保有限公司	副总经理			
环评单位		湛江天惠生态环境有限公司	工程师			
专 家		广东海洋大学	教授			
专 家		湛江富多煤气有限公司	高工			
专 家		湛江电力有限公司	高工			